



PILNE. „Drastyczne naruszenia” i „sankcje karne” wobec „ziemniaczanki”. Iławskie Wodociągi wstrzymały odbiór ścieków

data aktualizacji: 2020.10.22



Przekroczenia parametrów zanieczyszczeń były tak duże, że gdyby 13 października nie wstrzymano odbioru ścieków przemysłowych z "ziemniaczanki", mogło dojść do zatrucia Iławki - tak wynika z informacji, które otrzymał portal www.infoilawa.pl od władz naszego miasta.

Nowe informacje w sprawie sytuacji w iławskiej spółce "Amelo", skontrolowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie po licznych skargach mieszkańców na odór w mieście i interwencjach lokalnych samorządowców.

13 października Iławskie Wodociągi wstrzymały odbiór ścieków przemysłowych spółki. Z komentarza udzielonego portalowi www.infoilawa.pl przez Burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego wynika, że miało to związek z dużymi przekroczeniami parametrów zanieczyszczeń ścieków z "ziemniaczanki". Burmistrz udzielił nam obszernego komentarza po tym, jak Damian Godziński, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zaapelował do niego o interwencję i umożliwienie ponownego odbioru ścieków technologicznych z zakładu.

- Z informacji uzyskanych przeze mnie wynika, że 13 października o godzinie 18:00 wstrzymano odbiór ścieków technologicznych z tego zakładu - czytamy w apelu Godzińskiego do burmistrza Kopaczewskiego. - Decyzja została uargumentowana brakiem spełnienia parametrów wynikających z zawartej w kwietniu 2017 r. umowy pomiędzy spółką Amelo a Iławskimi Wodociągami.

Swój apel szef WMODR motywuje względami ekonomicznymi. Jak wskazuje, spółka, jak i jej dostawcy, czyli rolnicy, ponoszą ogromne straty.

- Decyzja oczyszczalni ścieków spowodowała konieczność wstrzymania odbioru ziemniaków od rolników z województwa warmińsko-mazurskiego [i innych województw - przyp.red.]. Działalność spółki została praktycznie sparaliżowana i pociąga to za sobą konsekwencje, które zostały przerzucone na rolników/plantatorów - napisał Damian Godziński.

Jak wynika z pisma, odebrano i zmagazynowano ponad 1 200 ton ziemniaków, które teraz nie mogą być przetworzone i gniją; kolejne czekają na przyzmach i także są zagrożone, co, jak wskazuje Godziński, będzie się wiązało z ogromnymi stratami dla rolników. Dlatego dyrektor WMODR zaapelował do burmistrza Iławy o wznowienie odbioru ścieków technologicznych Amelo.

Dlaczego ten odbiór wstrzymano? Jak teraz wygląda sytuacja? Szczegóły w stanowisku Burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego.

W dniu 12.10.2020 r. zaobserwowano na komorze nitryfikacji reaktora biologicznego wzrost wartości N-NH₄ – azot amonowy (odczyt online – sonda jonoselektywna). Jednocześnie spadała zawartość N-NO₃ – (azot azotanowy) oraz poziom tlenu przy pracy dmuchaw na pełnym obciążeniu. **Parametry te świadczyły o gwałtownym pogarszaniu się przebiegu procesu nitryfikacji w reaktorze biologicznym.** W tym samym dniu o godz.

17.00 nawiązano kontakt z P. Elżbietą Rudnicką, przedstawicielem firmy Amelo (dostawca ścieków przemysłowych) i poinformowano o zaistniałej sytuacji. Uzyskano zapewnienie, że praca zakładu, jak i przyzakładowej oczyszczalni przebiega bez zakłóceń.

W dniu 13.10.2020 r. w godzinach porannych, w obecności przedstawiciela Amelo, pobrano próbkę chwilową ścieków z tzw. „Przepompowni Zatorze”, w celu przeprowadzenia badań w zakładowym laboratorium wody i ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Dziarnach. Analiza wykazała duże przekroczenia w badanych ściekach: BZT5 – wynik 5470 mg/l O₂, dopuszczalna wartość 1100; CHZT – wynik 8300 mg/l O₂, dopuszczalna wartość – 1900; azot ogólny – wynik 720 mg/l N, dopuszczalna wartość 110 mg/l N; fosfor ogólny – wynik 88 mg/l P, dopuszczalna wartość 17 mg/l P; zawiesina ogólna – wynik 1680 mg/l, dopuszczalna wartość 750 mg/l.

O godz. 12.40 kierownik oczyszczalni ścieków poinformował P. Elżbietę Rudnicką o uzyskanych wynikach badań **z prośbą o wstrzymanie dostaw ścieków ze względu na pojawiające się już na reaktorze biologicznym symptomy zatrucia osadu czynnego zbyt dużym ładunkiem** (słaba sedymentacja osadu w osadnikach wtórnych, duża mętność ścieków oczyszczonych po osadnikach wtórnych). Niestety ze strony firmy Amelo nie podjęto żadnych działań, co groziło dalszym przeciążaniem reaktora biologicznego. **O godz. 14.00 poinformowano telefonicznie o zaistniałej sytuacji przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w celu podjęcia kroków administracyjnych pozwalających pracownikom Iławskich Wodociągów zamknąć**

przyłączy kanalizacyjne firmy Amelo. Dopiero ok. godz. 15.00 udało się ponownie nawiązać łączność telefoniczną z P. Rudnicką, podczas której podjęto decyzję o wstrzymaniu dopływu ścieków od godz. 18.00. Do tego momentu przyjęto 920m³ ścieków przemysłowych z Amelo, co stanowiło ok. 20% całości dopływających ścieków. Dalsze przyjmowanie ścieków przemysłowych z tak dużymi przekroczeniami ładunków zanieczyszczeń, groziło całkowitym zatrzymaniem pracy reaktora biologicznego i skutkowałoby odprowadzaniem ścieków oczyszczonych z przekroczonymi parametrami w stosunku do posiadanego przez Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego. W konsekwencji mogło dojść do zatrucia odbiornika ścieków oczyszczonych, którą jest rzeka Iławka.

W dniu 14.10.2020 r. podjęliśmy działania w celu odbudowy osadu czynnego na reaktorze biologicznym polegające na zaszczepieniu nowego osadu dostarczanego cysterną z oczyszczalni ścieków w Tyrowie. Jednocześnie codziennie badaliśmy parametry ścieków oczyszczonych w zakładowym laboratorium.

W dniu 19.10.2020 r. rozpoczął się pobór próbki średniodobowej ścieku oczyszczonego na wylocie z oczyszczalni przez akredytowane laboratorium. Jednocześnie pobrano próbkę chwilową w celu wykonania badań w zakładowym laboratorium. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wyników badań.

W dniu 20.10.2020 r. o godz. 16.00 wznowiono odbiór ścieków z „Przepompowni Zatorze”.

21.10.2020 r. rozpoczął się pobór próbki średniodobowej ścieku przemysłowego z „Przepompowni Zatorze” przez

akredytowane laboratorium. Jednocześnie pobrano próbkę chwilową przez pracowników Iławskich Wodociągów w celu wykonania badań w zakładowym laboratorium.

Od 20.10.2020 r. od godziny 16 przyjęto 416 m³ ścieków od Spółki Amelo. W dniu 21.10.2020 do godziny 17.00 przyjęto 900 m³ ścieków i nawiązano kontakt telefoniczny z P. E. Rudnicką, że niedługo zostanie przekroczona maksymalna dobowa dopuszczalna ilość ścieków, tj. 1000 m³/d. Od tej pory kontakt się urwał. Jednocześnie o godzinie 17.00 nastąpiło „wyzerowanie” przepływomierza mierzącego ilość odprowadzanych ścieków z „Przepompowni Zatorze”. Do godziny 00.00 przyjęto 1200 m³. Ta ilość ścieków stanowi przekroczenie zapisów pozwolenia wodnoprawnego Amelo.

W dniu 22.10.2020 do godziny 8.30 przyjęto 153 m³ ścieków przemysłowych.

Podsumowując, działania IW były zasadne i potrzebne, by chronić nasze środowisko, w tym rzekę Iławkę. Musimy pamiętać, że nasza oczyszczalnia jest oczyszczalnią komunalną, a nie przemysłową, a firmę Amelo obowiązuje umowa i określone parametry, które zostały drastycznie naruszone. To na Amelo ciąży obowiązek zadbania o to, aby odprowadzane ścieki spełniały parametry i nie zagrażały środowisku. Apel Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przyjmuję ze zrozumieniem, ale apel ten powinien być skierowany do władz Amelo, by zadbały o jakość swoich instalacji i bezpieczeństwo całego procesu produkcyjnego. Dotarła też do nas odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, który przeprowadzał kontrolę w Amelo. Wynika z niej, że stwierdzono

nieprawidłowości, tj. niewłaściwą eksploatację i nieodpowiedni stan techniczny obiektów wykorzystywanych do gromadzenia, przesyłania oraz podczyszczania ścieków. Nieprawidłowości dotyczą też Leśnej Oczyszczalni w Smolnikach. WIOŚ zastosował wobec firmy Amelo sankcje karne, zostaną podjęte także działania pokontrolne.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/62560-pilne-drastyczne-naruszenia-i-sankcje-karne-wobec-ziemniaczanki-ilawskie-wodociagi-wstrzymaly-odbior-sciekow>